

ZW.702.5.22.2021

Kołaki Kościelne, dnia 14.12.2021 r.

Gmina Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11,
18-315 Kołaki Kościelne

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIAĞOWEJ

w miejscowości Kołaki Kościelne na ul. Krzywej, Arc Romualda Jałbrzykowskiego oraz
Podleśnej w celu przebudowy oraz rozbudowy wodociągu.

1. Miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej:
Do istniejącego wodociągu wykonanego z rur azbestowo-cementowych, DN 100 przebudowywany wodociąg projektowany z PE, należy podłączyć na działce nr 437 położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne.
2. Do przebudowy oraz rozbudowy wodociągu stosować rury PE o odpowiednich średnicach, wytrzymałości ciśnieniowej oraz odporności mechanicznej.
3. Stosować zasuwy klinowe z miękkim uszczelnieniem.
4. Materiały użyte do budowy rurociągu i przyłączy muszą posiadać atest PZH.
5. Położenie rurociągu oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną, prowadzoną 20 cm nad grzbietem rur.
6. Rozmieszczenie hydrantów oraz zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
8. Przy przejściu pod drogami założyć rury ochronne o odpowiedniej średnicy i grubości ścian w zależności od przekroju rury, tak aby zapewnić swobodne funkcjonowanie sieci i dostęp do przewodów w przypadku awarii.
9. Zamontować zasuwy odcinające przed i za przekroczeniem drogi oraz w miejscach rozgałęzień.
10. Istniejące przyłącza należy wymienić na nowe do granicy odpowiedzialności Gminy.
11. Po wykonaniu połączeń wykonać hydrauliczną próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi normami.
12. Należy przeprowadzić dezynfekcję sieci i przyłączy.
13. Włączenie przebudowanego oraz nowego wodociągu może nastąpić po przedłożeniu pozytywnych wyników badań prób wody i przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Ważność warunków przyłączenia wynosi **dwa** lata od dnia ich wydania.

Sprawę prowadzi:

Jarosław Zalewski – st. inspektor.

Telefon: 862703026 w. 23

WÓJT
Sylwester Jaworowski