



EKODROM Sp. z o.o.
16-300 Augustów
ul. Mirabelki 25
NIP 846 166 16 89

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WILGOTNOŚCI NATURALNEJ

Data opracowania	2022-12-21						
Nazwa i adres Klienta	DROMBUD Sp. Z o.o 15-111 Białystok ul.Al.1000-lecia Państwa Polskiego 4/310						
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej Wróble Arciszewo – Czarnowo-Dąb						
Identyfikacja metody	wg PN-88/B-04481						
	Wróble Arciszewo – Czarnowo-Dąb						
Miejsce pobrania (otwór)	3	5	12	16			
Rodzaj gruntu	G//Gp	Nmg	Gz/Gπz	Gz/Gπz			
Głębokość pobrania (m)	0,9	1,5	1,3	0,9			

Masa naczynka z gruntem wilgotnym [g]	61,07	577,49	58,11	54,82			
Masa naczynka z gruntem suchym [g]	55,64	483,03	52,78	49,7			
Masa naczynka pustego [g]	22,78	83,89	22,81	24,91			
Masa wody w próbce [g]	5,43	94,46	5,33	5,12			
Masa szkieletu gruntowego [g]	32,86	399,14	29,97	24,79			
Wilgotność [%]	16,52	23,67	17,78	20,65			