

RD.271.2.2014

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.2.2014 nr ogłoszenia: 125243 – 2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z Rozdz 7 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 czerwca 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na „Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce”:

1.W zadaniu 1 w przedmiarze przyjęto grubości warstw: ścieralnej 3 cm, wiążącej 4 cm i podbudowy 10 cm zaś w przekroju zastosowano grubości warstw: ścieralnej 4 cm, wiążącej 3cm i podbudowy 15 cm. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić grubości poszczególnych warstw konstrukcji?

**Prawidłowe grubości poszczególnych warstw konstrukcji zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ oraz w przedmiarze robót Załącznik Nr 2.1A: warstwa ścieralna 3 cm, wiążąca 4cm,podbudowa 10 cm.**

2.W zadaniu 2 w przedmiarze przyjęto grubość podbudowy 15 cm zaś w przekroju zastosowano grubość 10 cm. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić grubość podbudowy?

**Prawidłowe grubości poszczególnych warstw konstrukcji zostały zawarte w opisie przedmiotu**

zamówienia w treści SIWZ oraz w przedmiarze robót Załącznik Nr 2.2A : grubość podbudowy wynosi 15 cm.

3. Czy Zamawiający może określić kategorie ruchu remontowanych dróg gminnych?

**Dla obu projektowanych dróg przyjęto kategorię KR1**

Odpowiedzi na pytania nie zmieniają treści SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Postanowienia SIWZ, w tym termin składania (27.06.2014 r. godz. 10:00) i otwarcia ofert (27.06.2014 r. godz. 10:15) pozostają bez zmian.



WÓJT  
Barbara Wasiulewska